



PRODUCT NUMBER: 1715012

Opti-Pro

Opti-Pro full-face mask for positive pressure applications.

Honeywell

Overview

Reference Number

1715012

Product Type

Respiratory Protection

Range

SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)

Line

Full-face masks

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

FENZY

Industry

- Chemical Industries
- Fire Protection brigades
- General Industry

Features & Benefits

Feature

Broad and flexible body

Benefit

Optimum seal

Feature

Five-point harness

Benefit

Excellent stability of the mask on the face

Feature

Wide face screen

Benefit

Improved visual comfort

Feature

Silicone skirt

Benefit

Extra comfort

Technical Description

Mask

Headpiece

Mask

Material

Silicone

Visor Screen

Panoramic

Certifications

E.C. Declaration of Conformity

EC Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EC Certificate Number

0070-236-079-09-05-0056

EC Attestation

EC Attestation

EC Attestation Number

0070-236-079-09-05-0056

Certifications

- EN 136

Additional Information

User Manual

User manual 1715012

En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français

habilité par arrêté du ministère du travail et de l'agriculture en date du 11 août 1992,

identifié sous le numéro 0070

l'INRS attribue

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

N° 0070-236-079-09-05-0056

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- dénomination : Pièce faciale masque complet
- marque commerciale, type : OPTI-PRO AIR KCLICK
- fabricant : FENZY SA
- fabricant : FENZY SA
33, Rue des Vannesses
ZI Paris Nord II
BP 50288
95958 – Roissy CdG Cedex
- date d'effet : 26/09/05

La description détaillée du modèle d'équipement de protection individuelle objet de cette attestation, les références des prescriptions vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type et des rapports d'essais et de vérifications correspondants ainsi que le marquage réglementaire apposé sur cet équipement de protection individuelle sont précisés à la page 2/2 de cette attestation.

Le 11 octobre 2005.

Le Chef du Département
Ingénierie des Equipements de Travail



G.LOVAT

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité, modification des caractéristiques et des limites d'emploi du produit, etc....).

La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Elle comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2. Toute reproduction partielle nécessite l'approbation de l'organisme notifié.

Description

Appareil de type masque complet à jupe en silicone commercialisé en 3 tailles. Il est équipé:

- d'un demi-masque intérieur;
- d'un oculaire de type panoramique;
- soit d'un jeu de brides rapide réglable, soit d'un filet de tête;
- d'un raccord à l'équipement du type à encliquetage;
- d'une soupape inspiratoire;
- d'une soupape expiratoire tarée.



Photographie de l'équipement

Domaine et limites d'emploi

Le masque complet OPTI-PRO Air Klick tailles S, M et L est destiné à la protection respiratoire des personnes dès lors qu'il est utilisé conjointement avec un appareil à adduction d'air comprimé du même fabricant équipé d'une soupape à la demande avec le même raccord. Il répond aux exigences de la norme européenne harmonisée EN136:1998 classe 3.

Il n'est pas adapté aux porteurs de barbe et/ou de lunette à branches.

Marquage CE

Le marquage CE est conforme à la Directive 89/686/CEE. Il comporte le sigle "CE" suivi du numéro d'identification de l'organisme (0194) qui assure le contrôle qualité suivant l'article 11/B. Les éléments de marquage ont 5 mm de hauteur, et sont imprimés sur le corps de l'appareil.

Les références de l'INRS qui a procédé à l'examen CE de type, sont données dans la notice d'utilisation établie par le fabricant.

Références des prescriptions vérifiées, des rapports d'essais et de vérification

L'attestation a été établie par référence aux exigences essentielles de santé et de sécurité données à l'annexe II de la Directive 89/686/CEE applicables aux EPI.

Les résultats sont consignés dans le rapport d'examen INRS n°04RE37602972.

Marquage "CE" (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au marquage "CE" - Directive 89/686/CEE annexe IV)

Existence et localisation du marquage

- Sur EPI

Conforme : sur le capot de protection de la soupape expiratoire.

- Sur emballage

Conforme :

Conformité du marquage CE

- Contenu complet (Initiales CE suivie du numéro de l'organisme assurant le contrôle qualité).

Conforme : CE 0194.

- Visibilité.

Conforme : visible lorsque l'appareil est porté.

- Lisibilité.

Conforme : les éléments de marquage font 5 mm de haut.

- Indélébile.

Conforme : le marquage est moulé.

- Autres marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque CE.

sans objet

Modèle de la déclaration de conformité "CE" (Arrêté du 18/12/92 fixant le modèle de la déclaration de conformité "CE" Directive 89/686/CEE-Annexe VI)

- Conformité de la forme

Conforme

- Conformité du contenu

Conforme



E.C. Declaration of Conformity

The manufacturer or its legal representative supplier in the European Community:
Honeywell Safety Products Europe

Declares that the Personal Protective Equipment described here after conforms to the provisions of the European Council Directive 89/686/CEE:

Designation: Opti-Pro
Reference: 1715012
Standard(s): EN 136:1998

This PPE is the object of the below EC examination certificate n°:
0070-236-079-09-05-0056

And is subject to the procedure set out in Article 11 point B of Directive 89/686/EEC under the supervision of the below notified body.

Delivered by:
INRS

Drawn up in Villers-Cotterêts, on the 17/05/2018

By: E. PUILLE

Division: Respiratory Protection

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com